

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ26VWF00423289

Дата: 16.09.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунального государственного учреждения «Сарыжарская общеобразовательная средняя школа №3»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.09.2025 17:40:42 № KZ00RYS01352066**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Сарыжарская общеобразовательная средняя школа №3" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАРТУКСКИЙ РАЙОН, САРЫЖАРСКИЙ С.О., С.САРЫЖАР, улица Абай, участок 2**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объекты образования без проживания детей и подростков

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление, протокола лабораторных исследований, тех паспорт объекта.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **не представлены**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **не выдавалось**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Коммунальное государственное учреждение «Сарыжарская общеобразовательная средняя школа №3» государственного учреждения «Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области» (БИН: 250740007270). Расположена по адресу Актюбинская область, Мартукский



район, Сарыжарский сельский округ, село Сарыжар, улица Абая, здание 2. Тел: 87022683981. Дата первичной регистрации субъекта 08.07.2025г., юридический адрес: Актюбинская область, Мартукский район, Сарыжарский сельский округ, село Сарыжар, улица Жана Коныс, здание 70; e-mail: saryzhar3zhobbm@mail.kz. Руководитель: Омарова Айгул Жарболқызы. Вид деятельности - объекты образования без проживания детей и подростков. Коммунальное государственное учреждение «Сарыжарская общеобразовательная средняя школа №3» государственного учреждения «Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области» расположена в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Здание школы типовое. Год постройки - 2025. Расположена по адресу: Актюбинская область, Мартукский район, Сарыжарский сельский округ, село Сарыжар, улица Абая, 2.

Фактическое рассчитанное количество мест - 296 детей. Территория школы имеет наружное искусственное освещение, ограждение по всему периметру без повреждений. На территории школы нет объектов, функционально с ними не связанных. Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам (брусчатка), к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтом, доступным для очистки. Предусмотрены 2 основных входа в школу: главный вход, вход для начальных классов; 4 запасных входа: в пищеблок, в спортивный зал, в актовый зал, в изолятор. В коридоре начальные классы не пересекаются со старшими классами. Территория объектов содержится в чистоте, свободна от посторонних предметов. Территория объекта состоит из основной и хозяйственной зоны. Имеются мусоросборники в количестве - 3, оборудованы плотно закрывающимися крышками установлены в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием (бетон), доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Для вывоза мусора составлен договор с ИП «Бактыбаева» №357 от 12.09.2025г. На территории оборудованы физкультурные и спортивные площадки, игровыми и спортивными оборудованием, малыми архитектурными формами, санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Яма для прыжков заполнена чистым песком, примесью опилок, имеется беговая дорожка и хоккейный корд. Для детей дошкольного возраста имеется детская площадка с оборудованием.

На первом этаже школы расположены: административные помещения, кабинет врача - 19 м² и процедурный кабинет - 17,2 м² оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно приложению 10 санитарных правил, изолятор - 11 м², санитарный узел врача - 3 м². Утилизация использованных изделий медицинского назначения будет производиться согласно схеме утилизации в инсинераторе ГКП «Мартукская районная больница» на ПХВ. раздевальная для мальчиков - 22,1 м²; душевая для мальчиков - 9,3 м²; санитарный узел для мальчиков - 3,2 м²; душевая для девочек - 9,1 м²; санитарный узел для девочек - 1,4 м²; раздевальная для девочек - 14,7 м²; тренерская - 17,6 м²; душевая для тренеров - 2,8 м²; санитарный узел - 1,7 м²; моечная - 2,1 м²; душевая - 4,2 м²; инвентарные помещения, кабинет отдыха учителей - 20,3 м²; душ для тех. персонала - 6,4 м²; учительская - 21,9 м²; кабинет заместителя руководителя - 15,7 м²; кабинет хореографии - 59,9 м²; раздевальная для девочек - 10,4 м²; раздевальная для мальчиков - 10,4 м²; спортивный зал - 430,9 м², снарядная - 41,8 м²; пищеблок - 372,7 м²; кабинет физрука - 17,9 м²; санитарный узел - 11,5 м²; моечная - 2,7 м² и 1,6 м²; санитарные узлы - 1,5 м²; 4,9 м²; 8,7 м²; кабинет тех. персонала - 13,5 м²; игровая дошкольников - 62,5 м², кабинет химии - 89,8 м² с лаборантской - 22 м², кабинет физики - 86,7 м² с лаборантской - 18,6 м², мастерская по труду (для девочек) - 45,9 м², мастерская по труду (для мальчиков) - 49,4 м², и инструментальная - 15,2 м², санитарные узлы 5,8 м²; 2,1 м²; 1,7 м²; 5,4 м²; 7,9 м²; моечные - 1,8 м²; 4,5 м²; и учебные помещения.

Учебные кабинеты 1-этаж:

№80 - 63,2 на 25 мест;

№81 - 67,7 на 25 мест;

№99 - 45,7 на 18 мест;

№103 - 62,4 на 24 мест;

№104 - 62,6 на 25 мест;

На втором этаже расположены: административные помещения, актовый зал - 175,5 м²; гримерки - 14,3 м² и 15,2 м²; гардеробная - 23,4 м²; инвентарные помещения, санитарные узлы 4,9 м²; 5,1 м²; 3,5 м²; 7,8 м²; 1,6 м²; 4,7 м²; 8,6 м²; 9 м²; 8 м²; 4,5 м²; 5,4 м²; 2,1 м²; 1,6 м²; моечная 1,7 м²; библиотека - 102,3 м², кабинет дом культуры - 69,8 м², кабинет логопеда - 28,6 м², кабинет психолога - 17,6 м², кабинет робототехники - 79,6 м², кабинет искусства - 61,2 м²; кабинет музыки - 64,7 м², кабинет STEM - 62,5 м², инклюзивный кабинет - 45,8 м², кабинет биологии с лаборантской - 89,9 и 22,1 м²; кабинет начальной военной и технологической подготовки - 87,0 м²; хранилище НВП - 18,7 м²; учебные помещения.

Учебные кабинеты 2-этаж:

№4 - 62,7 м² на 25 мест;

№5 - 62,6 м² на 25 мест;

№7 - 56 м² на 22 места;

№8 - 33,4 м² на 13 мест;

№36 - 49,2 м² на 19 мест;



№50 - 63,1 м² на 25 мест;

№51 - 63,1 м² на 25 мест;

№52 - 66,3 м² на 25 мест;

Мастерская, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудована приточно-вытяжной вентиляцией, кабинеты расположены не смежно с учебными кабинетами, оборудованы малошумным оборудованием.

Предусмотрен санитарный узел для инвалидов на каждом этаже.

Спортивный зал расположен на 1 этаже - 430,9 м² и снарядная 41,8 м² с раздевальными. В раздевальных спортивного зала имеются вешалки для одежды, скамейки. Установлены заградительные устройства на осветительных приборах и радиаторах систем отопления спортивного зала. Мебель и оборудования, оборудование на игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся и воспитанников.

Все помещения эксплуатируются в соответствии с функциональным назначением. Покрытие полов в учебных помещениях - линолеум, в коридоре - кафель, допускающие обработку влажным способом и дезинфекцию. В школе учебные кабинеты оборудованы рабочими столами и партами, стульями со спинками. Парты и стулья соответствует роста - возрастным особенностям учащихся. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений.

В санитарных узлах установлены унитазы, раковины, и сушики рук. Раковины имеют подводку горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, обеспечены средствами для мытья и сушики рук (электрополотенца). В санитарных узлах унитазы для обучающихся размещены в закрытых кабинках. Количество санитарных приборов предусмотрены согласно приложению 6 Санитарных правил.

Выделено отдельное помещение для хранения уборочного инвентаря, имеется маркировка.

Для проведения лабораторных работ с использованием физических и химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики и химии предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии - подводка воды и канализации. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Имеется маркировка и условия для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов.

Согласно протокола измерений шума №98 от 02.09.2025 г., соответствует требованиям Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года №КР ДСМ-15. Системы хозяйственно-питьевого, холодного водоснабжения, водоотведения и водостоков централизованные, в исправном состоянии. Горячие водоснабжение подается от собственной котельной. Согласно протоколу микробиологического исследования воды № 1194 от 02.09.2025г., протоколу исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1137 от 02.09.2025 г. пробы питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурнобытового водопользования и безопасности водных объектов" утв.приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Питьевой режим организован фонтанчиками. Светильники искусственного освещения (светодиодные) в исправном состоянии. Световые проемы учебных помещений игровых оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи). В одном помещении используются лампы одного типа (светодиодные), имеются плафоны на светильниках. Согласно протокола измерений уровней освещенности №165 от 02.09.2025 г. соответствует требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15. Ртутьсодержащие лампы не используются.

Отопление от собственной котельной. Системы отопления находится в исправном состоянии. Система вентиляции приточно-вытяжная, находятся в исправном состоянии.

Пищеблок передан в аренду ИП «Абилова Гульнара Даултаевна» согласно договору №348 от 31.08.2025г.

Пищеблок - расположен на первом этаже здания школы. Состоит из следующих помещений: обеденный зал -90,2 м² на 50 посадочных мест, кухня с заготовочной зоной - 50,9м², помещение заведующего столовой - 11м², кладовая овощей - 3,8м², охлаждаемые камеры 6,0м² и 6,0м², складские помещения - 8м², 11,7м², 14,2м², 14м², помещения- 9м², 4,6м², 8 м²; моечные - 1,9 м²; 14,5 м²; 20,9 м²; 19,8м². У входа в обеденный зал установлены 7 раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом, установлены электрополотенца. Обеденный зал оборудован: обеденными столами и стульями на 50 посадочных мест, состояние обеденных столов удовлетворительное. Имеется комната для персонала - 8,9 м², душевая - 1,6 м², санузел персонала кухни - 1,4м².

Согласно протокола измерений измерений метеорологических факторов №166 от 02.09.2025 г. показатели микроклиматических условий (температура, скорость движения воздуха и относительная влажность воздуха) объекта соответствуют требованиям гигиенических нормативов к физическим факторам,



оказывающим воздействие на человека утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

На момент проверки наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Имеется договор на проведение услуг дезинфекции, дератизации и борьба с грызунами с Частным медицинским учреждением "Здоровое поколение" №352 от 10.09.2025г.

Согласно протокола измерений уровней электромагнитного поля №85 02.09.2025г. соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека» утвержденных приказом и.о. МЗ РК от 06 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:;) **не требуется**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокол измерений метеорологических факторов №166 от 02.09.2025 г., протокол измерений уровней электромагнитного поля №85 02.09.2025г., протокол микробиологического исследования воды №1194 от 02.09.2025г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1137 от 02.09.2025, протокол измерений шума №98 от 02.09.2025 г**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение



Коммунального государственного учреждения «Сарыжарская общеобразовательная средняя школа № 3»

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ МЗ РК от 16.02.2022 года № КР ДСМ-15. Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79. Об утверждении Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Организовать мероприятия по дезинфекции, дератизаций и дезинсекции; -Упакованная питьевая вода (расфасованная в емкости)промышленного изготовления применяется на объектах для питьевых и производственных целей при наличии маркировки, товаросопроводительной документации, обеспечивающей ее прослеживаемость, документов об оценке (подтверждении) соответствия, подтверждающих качество и безопасность упакованной питьевой воды. - Проведение производственного контроля (в том числе наличие программы производственного контроля, учетной документации на бумажных и (или)электронных носителях информации и др.требования); -Обеспечить прохождения полного обязательного медицинского осмотра, допуска к работе, гигиенического обучения персонала, личных медицинских книжек на рабочем месте; -Обеспечить персонала чистой специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, укомплектованность, условия хранения; - Обеспечить условия хранения уборочного инвентаря (в том числе маркировка, санитарная обработка).

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мәртөк аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі МӘРТӨК АУДАНЫ, көшесі Озмитель, № 8А үй, 2

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Мартукское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

МАРТУКСКИЙ РАЙОН, улица Озмителя, дом № 8А, 2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Шарафутдинова Айгуль Баяновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



